

**ПРОТОКОЛ №1/  
заседания комиссии по подготовке проекта внесения изменений в  
Генеральный план городского округа город Буй**

**г. Буй 18 января 2018 года**

Место проведения: каб. 3 отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй

Время: с 09:00 часов.

Председательствующий: Большакова И.А.

**Присутствовали:**

- Большакова И.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй, председатель Комиссии;
- Галунова А.Л. - начальник земельного отдела КУМИ городского округа город Буй;
- Жилина Л.В. - начальник экономического отдела администрации городского округа город Буй Костромской области;
- Крылов С.В. - депутат Думы городского округа город Буй Костромской области (по согласованию);
- Соколов А.Н. - помощник главы администрации городского округа город Буй по ГО ЧС;
- Торопова М.Д. - председатель КУМИ городского округа город Буй;

Всего присутствовало 6 человек.

**Вопрос:**

Внесение изменений в Генеральный план городского округа город Буй

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Большакова И.А.**

Постановлением правительства РФ от 20 марта 2018 года №306 « О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования процедур по предоставлению водных объектов в пользование» внесены изменения в процедуру согласования условий водопользования с органами государственной власти субъектов РФ.

При анализе Генерального плана городского округа город Буй установлено, что на карте «Водопровод и канализация» отсутствует выпуск сточных вод с площадки КОС (очистные сооружения) предназначен для выпуска биологически очищенных и обеззараженных стоков с площадки КОС в р. Кострому (между территориями воинской части и мебельной фабрики).


Выпуск проложен из труб д-800 мм, протяженностью 827 м. В камере К-15-2 установлены задвижки д-800мм и задвижки д-400мм на трубопроводе сброса старых очистных сооружений. В камере К-5-Э установлена задвижка д-800мм. Переход через автодорогу заключен в кожух д-1200 мм. В реку Кострому сброс производится по открытому лотку, перед началом лотка имеется бетонный оголовок с решеткой, с зазором 100 мм.

В связи с этим, подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Буй, утвержденный решением думы городского округа город Буй от 27.02.2010 №658.

В соответствии с действующим законодательством внесение изменений в Генеральный план городского округа город Буй Костромской области требуют проведения процедуры публичных слушаний, поэтому предлагаю вынести данный проект на Думу городского округа город Буй с целью назначения публичных слушаний.

Члены комиссии единогласно поддержали данное предложение.

Председатель:



И.А.Большакова