

ПРОТОКОЛ №6

общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа город Буй в 2017 году

г. Буй

26.10.2017 год

ул. Пролетариата, дом 39

Начало: 11.00

Окончание: 11.40

Присутствовали: **Ральников Игорь Александрович** - глава администрации городского округа город Буй, председатель комиссии;

Смирнова Галина Александровна – управляющий делами администрации городского округа город Буй, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ваганова Н.П., Скворцов А.А., Ширяева

Л.В., Валенков А.В., Голубкова И.В., Смирнова О.В.

Приглашены: представители подрядных организаций, СМИ городского округа город Буй, председатель ТСЖ Белогорохов А.В..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об осуществлении контроля за реализацией программы формирования современной городской среды на территории городского округа город Буй в 2017 году

СЛУШАЛИ:

1. Территория двора многоквартирного дома №39, ул. Пролетариата:


глава администрации городского округа город Буй И.А. Ральников проинформировал членов комиссии о том, что в соответствии с Положением об организации деятельности общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа город Буй в 2017 году члены комиссии обязаны осуществлять контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных программой формирования современной городской среды на территории городского округа город Буй в 2017 году. В настоящее время завершены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №39, ул. Пролетариата. Подрядная организация ОГУ «Костромаавтодор» закончила работы - по асфальтированию проезжей части двора, установке бордюров и устройству водоотведения.

РЕШИЛИ:

1. Работы принять с замечаниями.
2. Директору Буйского филиала ОГУ «Костромаавтодор» Лебедеву С.Е., обратить внимание и устранить:
 - 1) примыкания лотков ливневой канализации к асфальтовой дорожке выполнены ниже асфальтового покрытия;
 - 2) выполнить работы по заделки раствором стыков бордюрного камня;
 - 3) асфальтовое покрытие возле 6,7 подъездов выполнено выше уровня дорожек, ведущих к входам в подъезды.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



И.А. Ральников

Г.А. Смирнова