

ПРОТОКОЛ №4/2021

общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа город Буй на 2018-2024 годы

г. Буй

28.04.2021 год

Начало: 09.00

Окончание: 11.00

Присутствовали:

Косарев Роман Валентинович — первый заместитель главы администрации городского округа город Буй, председатель комиссии;

Большакова Ирина Алексеевна — начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Васильева Ю.А., Крылов С.В., Ваганова Н.П., Коломиец Р.В., Смирнова О.В., Голубкова И.В., Смирнова Г.А., Валенков А.В. Валенкова О.В., Торопов Н.Н., Иванов М.Ю., Куминская И.А., Ширяева Л.В., Ягодникова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обследование общественных и дворовых территорий, благоустроенных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в период с 2018-2020 гг.

СЛУШАЛИ:

Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Косарев Р.В. проинформировал членов комиссии о том, что необходимо проверить выполненное благоустройство общественных и дворовых территорий, благоустроенных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в период с 2018-2020 гг., в рамках действующих гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

Единогласно — за.

В результате осмотра общественных и дворовых территорий выявлены следующие дефекты:

1) При обследовании скейт-парка и велодорожки в районе стадиона Спартак выявлено шелушение лакокрасочного покрытия установленных МАФ (лавочки), ржавчина на металлических конструкциях скейт-парка, трещины асфальтового покрытия велодорожки.

Для организации качественного водоотвода со стороны подвесного моста необходимо устройство и прокопка водоотводной канавы.

В районе скейт-парка требуется подсыпка грунтом, для организации планировки участка в районе скейт-парка.

2) Во дворе д. 6 по ул. Республиканская выявлено скопление дождевых вод в районе подъезда №4.

3) Во дворе д.9 по ул. Ивана Сусанина выявлено скопление дождевых вод в районе подъезда №4 и №5, выпучивание асфальта со стороны заезда на дворовую территорию с ул. Ивана Сусанина, трещины асфальтового покрытия (в месте соединения асфальта от подъезда с дворовым проездом).

4) Во дворе д. 5 по ул. Ивана Сусанина выявлено скопление дождевых вод в районе подъезда №1 и №2, трещины асфальтового покрытия (в месте соединения асфальта от подъезда с дворовым проездом).

5) во дворе д. 4 по ул. Ленских Событий у подъезда №4 выявлено разрушение асфальта в районе канализационного люка.

6) Во дворе д. 11 по ул. Островского со стороны въезда во двор с ул. 1917 года требуется подсыпка автомобильной парковки щебнем и ремонт асфальтового покрытия в месте примыкания асфальта дворового проезда и автомобильной парковки, у подъездов выявлена шероховатость и трещины асфальтового покрытия, в районе подъезда №8 яма на месте примыкания асфальтового покрытия от подъезда и дворового проезда.

7) во дворе д. 9/3 по ул. Островского выявлены трещины и выбоины асфальтового покрытия в районе контейнерной площадки.

РЕШИЛИ:


СМЗ г.Буй (Коломиец Р.В.):

Направить претензионные письма подрядным организациям, выполнивших работы по устройству скейт-парка и велодорожки в районе стадиона Спартак, дворовой территории д.6 по ул. Республиканская, д. 5 и д. 9 по ул. Ивана Сусанина, д. 4 ул. Ленских Событий, д. 9/3 и д. 11 по ул. Островского, по устранению выявленных недостатков, в срок до 30 июня 2021 года.

Информацию о выполненных работах направить в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй Костромской области в срок до 01.07.2021 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Р.В.Косарев

И.А.Большакова